МОСЭНЕРГОСБЫТ

АО «Мосэнергосбыт» / ИНН 7736520080
117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9
Тел.: +7 (499) 550-9-550
www.mosenergosbyt.ru

19.04.2019 ИП/289-1882/19
№

На № от

Отделение «Новая Москва»
108851, г. Москва, г.о. Щербинка, ул. Высотная, д.8

Председателю Правления
ТСН «Вяземское»
Т.В. Подшиваловой

поселение Сосенское,
д. Николо-Хованское,
ул. Петра Вяземского, д. 4,
корп. 1, кв. 5,

Ответ на запрос

Уважаемая Татьяна Викторовна!

В ответ на Ваш запрос о порядке организации учета электроэнергии в ТСН «Вяземское» сообщаем следующее.

В соответствии с п.п. 2 и 3 ст. 539 ГК РФ договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него, отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии.

Информируем Вас, что согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ до заключения договора стороны должны согласовать все его существенные условия.

Согласно п.п. 40 и 41 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 (далее – ОПФРР), существенными условиями договора энергоснабжения являются порядок учета электрической энергии с использованием приборов учета, требования к их характеристикам, а также обязанность потребителя по обеспечению точек поставки электросчетчиками.

Согласно разработанной и согласованной рабочей документации «Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии» (МТЦ-НМО/18124332.РД) учет электрической энергии на объектах ТСН «Вяземское» осуществляется с использованием электросчетчиков Меркурий 234 ARTM со встроенными модемами PLC II.

В настоящее время на объектах ТСН «Вяземское» установлены приборы учета Меркурий 234 ART (2015 года выпуска) со встроенными модемами PLC I.

По результатам проведенного обследования установлено, что на значительной части приборов учета отсутствуют пломбы госповерителя, на дисплее отображается информация об ошибке «E-01» (неисправность элемента питания).

Согласно п. 81(12) «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, в случае неотображения результатов измерений, а также при нарушении контрольных пломб и/или знаков поверки прибор учета считается вышедшим из строя.

Информируем, что гарантийный срок, установленный производителем на приборы учета, составляет 3 года.

Кроме того, в связи с внедрением стандарта передачи данных PLC II электросчетчики Меркурий 234 ART и соответствующее коммуникационное оборудование для стандарта PLC I сняты с производства.

На основании вышеизложенного для организации учета электрической энергии на объектах ТСН «Вяземское» необходимо заменить электросчетчики Меркурий 234 ART на приборы учета Меркурий 234 ARTM.

Заместитель начальника отделения **Здоркин М.Ю.**